

S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052

Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: secretariat@apaservteleorman.ro

ORC: J2007000529346, CUI: RO22224874;

Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA

APA
SERV S.A.



BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic, S.C. APA SERV S.A. cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Alexandria, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 145/26.08.2019 revizuita la data de 10.10.2024, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada ianuarie - martie 2026, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico- chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului D.S.P. Teleorman.
Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P. Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: secretariat@apaservteleorman.ro
ORC: J2007000529346, CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA

APA
SERV S.A.



BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic, S.C. APA SERV S.A. cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Turnu Magurele, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 207/11.09.2013 actualizata prin decizia nr. 9093/16.06.2023, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada ianuarie - martie 2026, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico- chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman.


Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian **GURBAN**



S.I.P.P. Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia **CRISTESCU**

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian **HARABAGIU**



S. C. APA SERV S. A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

SOCIETATEA
COMERCIALA

APA
SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.
ALEXANDRIA, str. Vedeia 31
Nr. 2336
Data 06.04 / 2026

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic, S.C. APA SERV S.A. cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Rosiorii de Vede, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 125/31.07.2019, actualizata prin decizia nr. 3076/20.02.2024 pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada ianuarie - martie 2026 nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico- chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P. Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: secretariat@apaservteleorman.ro
ORC: J2007000529346, CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA

APA
SERV S.A.



BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic, S.C. APA SERV S.A. cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din orasul Videle, strada Uzina de apa, nr. 2, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 86/06.07.2022, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada ianuarie - martie 2026, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico- chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman.


Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P. Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA

APA
SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.
ALEXANDRIA, str. Vedeia 31
Nr. 2336
Data 06/04/2026

BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic S.C. APA SERV S.A. cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din orasul Zimnicea, soseaua Alexandriei, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 61/25.03.2020, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada ianuarie – martie 2026, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico- chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P. Mediu si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: secretariat@apaservteleorman.ro
ORC: J2007000529346, CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA

APA
SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.
ALEXANDRIA, str. Vedeia 31

Nr. 2336

Data 06/04/2026

BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din comuna Magura, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 58/10.04.2024, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada ianuarie - martie 2026, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
 - cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
 - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
 - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
 - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase
 - b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico- chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman.
- Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P. MEDIU si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: secretariat@apaservteleorman.ro
ORC: J2007000529346, CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL


Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic S.C. APA SERV S.A. cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Alexandria, str. Prelungirea Libertatii, nr. 397, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 205/02.12.2019 revizuita la data de 30.10.2023, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada ianuarie - martie 2026, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
 - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
 - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
 - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
 - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatoorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom total, fosfor total, cloruri, produse petroliere, pH, azotiti, azotati, fenoli, fier total ionic si sulfati.
Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	< 0,5	35
CBO ₅	< 10	25
CCO-Cr	< 9,73	125
Detergenti	< 0,100	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot Total	2,65	15
Crom total	< 0,0030	0,1 - 0,5
Fosfor total	0,606	2
Cloruri	16,16	500
pH	7,1	6,5 – 8,5
Fenoli	< 0,010	0,3
Fier total	< 0,0500	5
Sulfati	10,93	600

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P. MEDIU si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: secretariat@apaservteleorman.ro
ORC: J2007000529346, CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic S.C. APA SERV S.A. cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Turnu Magurele, Tarlaua nr. 122, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 77/22.04.2020, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada ianuarie - martie 2026, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
 - cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
 - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
 - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
 - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
 - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, amoniu, nichel, fosfor total, cloruri, produse petroliere, pH, azotiti, azotati, fenoli, fier total ionic si sulfati.
- Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :**

Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	< 5	35
CBO ₅	< 10	25
CCO-Cr	10,09	125
Detergenti	0,12	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot total	6,17	15
Nichel	< 0,006	0,5
Fosfor total	0,19	2
Cloruri	76,06	500
pH	7,23	6,5 – 8,5
Fenoli	,< 0,010	0,3
Fier total	0,05	2 - 5
Sulfati	26,13	600

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GERBAN



S.I.P.P. MEDIU si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: secretariat@apaservteleorman.ro
ORC: J2007000529346, CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA

APA
SERV S.A.



BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic, S.C. APA SERV S.A. cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Rosiorii de Vede, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 127/31.07.2019 actualizata prin Decizia nr. 3075/21.02.2024 pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada ianuarie - martie 2026, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
 - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
 - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
 - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase
 - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatorii indicatori de calitate : suspensii, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom total, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, fenol, cadmiu, zinc, nichel si sulfati.
Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	< 5	35
CBO ₅	< 10	25
CCO-Cr	< 9,7	125
Detergenti	< 0,100	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot total	2,59	15
Crom total	< 0,0030	0,1 – 0,5
Fosfor total	0,57	2
Cloruri	22,63	500
pH	7	6,5 – 8,5
Fenoli	< 0,010	0,3
Cadmium	< 0,0020	0,2
Zinc	< 0,050	0,5
Nichel	< 0,0060	0,5
Sulfati	9,96	600

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P. MEDIU si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: secretariat@apaservteleorman.ro
ORC: J2007000529346, CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA
APA
SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.
ALEXANDRIA, str. Vedeia 31
Nr. 2336
Data 06/04/20 26

BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

***Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia
privind
mediul***

Operatorul economic S.C. APA SERV S.A. cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din orasul Videle, tarlăua 90, parcela 840, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 59/26.06.2018, Revizuita in data de 18.02.2025, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

➤ in perioada ianuarie - martie 2026, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;

➤ cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatoarii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, sulfati.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :



S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: secretariat@apaservteleorman.ro
ORC: J2007000529346, CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001, Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA

APA
SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.
ALEXANDRIA, str. Vedeia, nr. 31
Nr. 2336
Data 06/07/2026

BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic, S.C. APA SERV S.A. cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din orasul Zimnicea, strada Portului, Tarlaua 161, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr.120/13.12.2018, revizuita la data de 07.12.2020, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

➤ in perioada ianuarie - martie 2026, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;

➤ cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatoarii indicatori de calitate : suspensii, CBO₅, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, zinc, nichel, sulfati.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	< 5	35
CBO ₅	< 10	25
CCO-Cr	< 9,7	125
Detergenti	< 0,113	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot total	1,76	15
Crom	< 0,0030	0,1 – 0,5
Fosfor total	0,62	2
Cloruri	12,36	500
pH	6,6	6,5 – 8,5
Zinc	< 0,050	0,5
Nichel	< 0,0060	0,5
Sulfati	10,07	600

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P. MEDIU si S.U.,
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: secretariat@apaservteleorman.ro
ORC: J2007000529346, CUI: RO22224874;
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA
COMERCIALA

APA
SERV S.A.



BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic S.C. APA SERV S.A. cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din localitatea Magura jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 128/24.07.2024, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

➤ in perioada ianuarie - martie 2026, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;

➤ cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor

- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatoorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, sulfati.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

Indicator calitate	Valoare determinata (mg/l)	Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l)
Materii in suspensie	< 5	60
CBO ₅	< 10	25
CCO-Cr	< 9,7	125
Detergenti	< 0,100	0,5
Substante extractibile	< 20	20
Azot amoniacal	0,31	3
Reziduu fix	106	2000
Fosfor total	0,98	5
pH	6,77	6,5 – 8,5

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius Ciprian **GURBAN**



S.I.P.P. MEDIU si S.U.,
Ing. Adriana Emilia **CRISTESCU**

Oficiul Juridic,
Cons.jr. Cristian **HARABAGIU**